

Concorrência nº 004/2016

Resposta ao questionamento do dia 16/01/2017

Questionamento 001 - Para as Linhas de Transmissão de 138 kV e 69 kV foram solicitadas as funções 87LQ (Diferencial de Linha de Sequência Negativa), 87LG (Diferencial de Linha de Sequência Zero) e 67G (Direcional de Sequência Zero). Consultando o Submódulo 2.6 do ONS, vimos que essas funções não são obrigatórias para a proteção do sistema de transmissão, considerando como obrigatório as funções 87L, 21 e 67N (presente em nossos relés, inclusive em Furnas – ponto de conexão da DME). Dessa forma, vemos que as funções solicitadas no documento "ET-07-02-237-V02" estão além do solicitado pelo ONS, sendo assim os nossos relés atendem o Submódulo 2.6 e a falta dessas funções não seriam impeditivo para a participação do processo. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: É necessário atender na íntegra a especificação técnica ET 07-02-237 v2.

Poços de Caldas, 20 de janeiro de 2017.

Marilene Santiago Coutinho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 014/2016