

**ESCLARECIMENTOS 3º – 04/01/2023****Ref. Processo Licitatório nº 002/2022 DMED – SMART METER**

Seguem, abaixo, os esclarecimentos aos questionamentos do Processo Licitatório nº 002/2022 da DME Distribuição S/A – DMED, referente ao documento "et-07-02-228-v10-implantacao-da-rede-de-comunicacao-ami-smart-meter", para conhecimento.

- 1.** No item 5.2.12, quando é citado o item 5.2.6, na verdade, está se referindo ao item 5.2.9?

Resposta: Está correto o entendimento. O item 5.2.12 está se referindo ao item 5.2.9.

- 2.** No item 5.2.13, quando são citados os itens 5.2.7 e 5.2.8, na verdade, estão se referindo aos itens 5.2.10 e 5.2.11?

Resposta: Está correto o entendimento. O item 5.2.13 está se referindo aos itens 5.2.10 e 5.2.11.

- 3.** Relativo aos itens 8.3.2.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 e 8.3.6. Entendemos que os 8TBs de espaço de armazenamento é o tamanho máximo de espaço destinado tanto para os servidores de aplicação quanto para o banco de dados, este entendimento está correto? Qual seria o tipo de Riad, usados no sistema de Array dos discos, que compõem os 8TB de espaço?

Resposta: Sim, o entendimento está correto. O espaço disponível já é considerado livre (pós-RAID).

Poços de Caldas, 04 de janeiro de 2023.

Stênio Bertozzi – Coordenador Técnico

Comissão de Licitação

Mara Rúbia dos Reis – Presidente

Marilene Santiago Coutinho – Membro Titular

Willian Hander de Souza – Membro Titular