



RETIFICAÇÕES Nº 05 – EM 27/01/2023

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2022 DMED – SMART METER

REF.: ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA

1 - ONDE SE LÊ:

b) Documentos relacionados no item 5.11. e subitens 5.11.1. ao 5.11.7. da ET 07.02.228 deste edital quais sejam:

LEIA-SE:

b) Documentos relacionados no item 6 da ET 07.02.228 v.14 deste edital quais sejam:

2 - ONDE SE LÊ:

5.11; 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4; 5.11.5; 5.11.6 e 5.11.7

LEIA-SE:

6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.7

3 - ONDE SE LÊ:

5.11.4. Certificado emitido pela Wi-SUN Alliance ou por sua Certificadora comprovando a compatibilidade com Wi-SUN Profile for FAN 1.0 para todos os equipamentos de rede abaixo dos concentradores, incluindo esse último na comunicação com a rede Mesh.



LEIA-SE:

6.4 Certificado emitido pela Wi-SUN Alliance ou por sua Certificadora comprovando a compatibilidade com Wi-SUN Profile for FAN 1.0 para de pelo menos um equipamento da rede AMI – concentradores, repetidores ou NIC de comunicação.

Poços de Caldas, 27 de janeiro de 2023.

Stênio Bertozzi – Coordenador Técnico

Comissão de Licitação:

Mara Rúbia dos Reis – Presidente

Marilene Santiago Coutinho – Membro Titular

Willian Hander de Souza – Membro Titular